

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מנשייה זבדה	בדיקות בקטריאליות	רשת	9	8	88.90%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	2	67%	2	0%
	בדיקות כימיות						
	מתכות	ברזל	1	1	100%	1	0%
		נחושת	1	1	100%	1	0%
		עופרת	1	1	100%	1	0%

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
סוועיד חמירה	בדיקות בקטריאליות	רשת	3	3	100%	3	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	בדיקות כימיות						
	מתכות	ברזל	2	2	100%	2	0%
		נחושת	2	2	100%	2	0%
		עופרת	2	2	100%	2	0%
פלוואריד	כניסה	1	1	100%	1	0%	

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
אחוזת ברק	בדיקות בקטריאליות	רשת	9	8	89%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	בדיקות כימיות						
	מתכות	ברזל	3	3	100%	3	0%
		נחושת	3	3	100%	3	0%
		עופרת	3	3	100%	3	0%
פלוואריד	רשת פלוואריד	1	1	100%	0	100%	

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
א.ת. אלון תבור	בדיקות בקטריאליות	רשת	2	2	100%	2	0%
		ח.צרכן/כניסה	1	1	100%	1	0%
	בדיקות כימיות	רשת-מתכות					
		ברזל	3	3	100%	3	0%

נחשת	3	3	3	100%	3	0%
עופרת	3	3	3	100%	3	0%

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
א.ת שגיא 2000	בדיקות בקטריאליות	רשת	2	2	100%	2	0%
		ח.צרכן/כניסה	1	1	100%	1	0%
	בדיקות כימיות	רשת- מתכות					
		ברזל	2	2	100%	2	0%
		נחשת	2	2	100%	2	0%
		עופרת	2	2	100%	2	0%

*במנשיה זבדה ובאחוזת ברק מתגוררים למעלה מ- 1000 תושבים.
 חברת יובלי העמק פעלה בתחילת השנה להתאים את מספר נקודות הדיגום לנדרש בתקנות המים: בוצע דיגום מן המספרים המפורטים לעיל מתייחסים לנדרש בפועל ולא למתוכנן על פי תכנית משרד הבריאות. על פי תכנית משרד הבריאות אחוז הביצוע עומד על 100%.

הסבר
הפסקת מים
-הוסדר ברז דיגום נקודה חדשה*
אין הערות

הסבר
אין הערות
אין הערות

הסבר
נקודה חדשה- הותקן ברז נוסף*
אין הערות
חובת תוספת הפלואוריד הינה באחריות הספק הראש, חברת "מקורות" נושא זה מצוי בבירור מולם

הסבר
אין הערות
אין הערות

הסבר
אין הערות
אין הערות

עבר לנדרש בתכנית הדיגום.

kerenmk@eyz.org.il | 04-65